



# Центар за културу Димитровград

## Културен център Димитровград

Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, 18320 Димитровград  
тел: +381 10 362 177 e-mail: kulturacaribrod@mts.rs

ПИБ: 101045247, мат.бр. 07133219  
рег. бр. 6130600455, ПДВ: 161365076

БРОЈ: 28/3-7/2017

Датум: 19.10.2017.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр. 1.3.1. - Извођење радова на санацији сале и позорнице Центра за културу у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на постављено питање :

### Позиција 7.3.

у оквиру ове позиције предвиђена је следећа опрема:

\* Јединица за непрекидно напајање УПС монофазни 220 VA са излазом преко прикључнице 220V AC 16A, снаге 300VA, и интегрисаном NiCd батеријом 12V 15Ah за обезбеђење струје у случају нестанка напона следећих 72h. 1 ком

*Молимо за појашњење-излаз је 220V или 12V јер је батерија 12V? Каже се 300 VA за 72 сата али у том случају би батерија морала да буде много, много већа*

**Izlaz na UPS-u je na 220V AC u vidu monofazne priključnice radi klasičnog priključenja opreme. Kako je ovaj UPS predviđen za napajanje ventila vodene zavese čija se snaga solenoida ventila kreće od 35 do 78W, na napon od 220V dobijamo struju od 0.35A koja je potrebna za rad ventila u uslovima požara i to u trajanju od tri sati te je dovoljan kapacitet baterije od 1,05Ah. U uslovima rada u stand bay režimu (nestanak napona iz mreže) gde je sistem ne radi a stuja koja je potrebna samo za nadzor UPS je mnogo manja reda veličine 0.068A, a rad tasistema u takvim uslovima je u trajanju od 72 h , vidi se da je potreban kapacitet baterije od 4.89Ah sto je takođe u granicama predloženog rešenja.**

\*Извршни модул за укључење контактора сигналом из ПП централе са 1 NO и 1 NZ контактом 220V 1 ком

*Молимо за појашњење модула- да ли је саставни део ПП централе, па треба предвидети само његову монтажу или треба испоручити и сам модул- у том случају треба детаљно описати модул*

**Izvršni modul nije sastavni deo PP centrale već je oprema koja ulazi u sastav ormara. Iz PP**

centrale je relejni izlaz koji ne daje nikakav napon već je u prekidačkom režimu. Zato se u samom ormanu ugrađuje izvršni modul ili neki od pomoćnih releja ga bi mogao vršiti funkciju komandovanja a u svemu prema priloženoj šemi veze ormara.

#### **Позиција 7.4.**

\*исто као у позицији 7.3. везано за модул за укључење контактора сигналом из ПП централе

**Појашњење исто као у претходној таčki !**

\* Контролна јединица KFC 210 са могућношћу за отварање до 4 прозора 220/24V. Интегрисана батерија 24V DC. 1 ком

*Да ли се контролна јединица испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно набавити.*

**Контролна јединица се налази у систему контроле рада прозора испоручује је исти добављач прозора, али се посебно наручује - набавља.**

#### **Позиција 7.5.**

Набавка, испорука и уградња сензора за кишу KLA 200...

*Да ли се испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно набавити. (да не би дошло до дуплирања са испоручиоцем прозора)*

**Појашњење исто као у претходној таčki !**

#### **Позиција 7.6.**

Набавка, испорука и уградња сензора за кишу KFK 200...

*Да ли се испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно набавити. (да не би дошло до дуплирања са испоручиоцем прозора)*

**Појашњење исто као у претходној таčki !**

#### **Позиција 8.0.**

Напојно-управљачки орман. спорука и монтажа електро ормана за напајање и управљање свим моторним уредајима. Назидни орман димензија 1200x800x600mm **опремљен главним прекидачем, моторним заштитним прекидачима, контактерима за промену смера и осталом стандардном нисконапонском опремом.** На вратима ормана се налазе командни тастери, индикатори крајњег положаја и индикатори грешке. Врата опремити и кључ перкидачем као и тастером за нужно искључење. Орман се монтира на на нивоу

сцене. Техничке карактеристике: Димензије: 2.0м x 1.0m Носивост: 750кг/м2

*Молимо за појашњење, односно спецификацију опреме- називна струја, напон, снага...  
количина*

**Спецификацију ормана и сам орман испоручује и уграђује заједно у комплекту са моторним  
суговима доваљач опреме сценске опреме – сугова.**

Комисија за јавне набавке

Председник

---

Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.